

<b>Anhang F.5: Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten – MS</b>		<b>1(1)</b>
(vom Kunden auszufüllen, für jede Erzeugungseinheit bitte ein Datenblatt ausfüllen)		
<b>Anlagenanschrift</b>	Stationsname/Feld-Nr:	
<b>Anlagenbetreiber</b>	Vorname, Name: Telefon, E-Mail:	
<b>Anlagenerrichter</b>	Firma, Ort: Telefon, E-Mail:	
<b>Erzeugungseinheit (Typenbezeichnung).</b>		
Einspeiseleistung:	kW	Art:
Einheitenzertifikat (Nummer):		
<b>Entkupplungsschutz</b>		
Wirkung der Entkupplungsschutzeinrichtung auf	MS-Schalter	NS-Schalter
<b>Überprüfung der Einstellwerte/Trennfunktion</b>		
<b>Vorhandene Schutzfunktionen:</b>	<b>Einstellwert (Soll)</b>	<b>Einstellwert (Ist)</b>
	Hz    ms	Hz    ms
Frequenzsteigerungsschutz f>	Hz    ms	Hz    ms
Frequenzrückgangsschutz f<	Hz    ms	Hz    ms
Spannungssteigerungsschutz U>>	U <sub>NS</sub> ms	U <sub>NS</sub> ms
Spannungssteigerungsschutz U>	U <sub>NS</sub> ms	U <sub>NS</sub> ms
Spannungsrückgangsschutz U<	U <sub>NS</sub> ms	U <sub>NS</sub> ms
Spannungsrückgangsschutz U<<	U <sub>NS</sub> ms	U <sub>NS</sub> ms
Blindleistungsunterspannungsschutz Q/U<	U <sub>NS</sub> ms	U <sub>NS</sub> ms
		<b>Wert richtig ausgelöst / Nur Sichtkontrolle</b>
		/
		/
		/
		/
		/
		/
		/
<b>TF-Sperren</b>		
In der Anschlusszusage gefordert	Nein	Ja,    NS    MS
Eingebaut		Ja            Nein
Prüfprotokoll liegt vor		Ja            Nein
<p>Die Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v.g. Personen betreten.</p> <p>Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß BGV A3 §3 und §5 für betriebsbereit erklärt.</p>		
_____	_____	_____
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter